

**久保浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目	給水栓水 水質 基準値	原水(君津1号井)				給水栓水(神門山の下公園)			
		最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1 一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			0.002	1
8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.04	1	1.12	0.81	0.89	4
12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			0.02	1
14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6
20 ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21 塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.16	<0.06	<0.06	4
22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23 クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25 ジブromoklorometan (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.006	0.007	4
26 臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.021	0.018	0.020	4
28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30 ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.010	0.007	0.009	4
31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.04	1			<0.03	1
35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			13.1	1			13.3	1
37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.034	1	0.008	<0.005	<0.005	4
38 塩化物イオン (mg/L)	200以下			12.7	1	14.0	11.6	12.1	12
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			172	1	155	150	153	4
40 蒸発残留物 (mg/L)	500以下			249	1	240	223	232	4
41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45 フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.4	<0.3	<0.3	12
47 pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.1	8.0	8.1	12
48 味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49 臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50 色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51 濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目	基準値	原水(君津1号井)				給水栓水(神門山の下公園)			
		最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1 水温 (°C)	—	17.1	15.8	16.6	4	24.5	14.8	18.7	12
2 アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.07	1			—	—
3 嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

水質管理目標設定項目			目標値		原水（着水井）				給水栓水（神門山の下公園）			
					最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	アンチモン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1		
2	ウラン (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1		
3	ニッケル (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1		
4	欠番	—			—	—			—	—		
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下			<0.0004	1			<0.0004	1		
6	欠番	—			—	—			—	—		
7	欠番	—			—	—			—	—		
8	トルエン (mg/L)	0.4以下			<0.04	1			<0.04	1		
9	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	0.08以下			<0.008	1			<0.008	1		
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要									
11	欠番	—			—	—			—	—		
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要									
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下			—	—			<0.001	1		
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下			—	—			<0.002	1		
15	農薬類(109項目) (評価値)	1以下			0.00	1			—	—		
16	残留塩素 (mg/L)	1以下			—	—			0.4	1		
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度） (mg/L)	10~100			149	1			152	1		
18	マンガン (mg/L)	0.01以下			0.010	1			0.001	1		
19	遊離炭酸 (mg/L)	20以下			7.5	1			6.0	1		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1		
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3以下			1.3	1			0.9	1		
23	臭気強度 (TON)	3以下			1	1			1	1		
24	蒸発残留物 (mg/L)	30~200			243	1			238	1		
25	濁度 (度)	1以下			<0.1	1			<0.1	1		
26	pH	7.5程度			8.0	1			8.1	1		
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1~0			0.2	1			0.5	1		
28	従属栄養細菌 (CFU/mL)	2000以下			200	1			4	1		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下			<0.002	1			<0.002	1		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下			<0.01	1			0.01	1		
31	PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及び PFOA（ペルフルオロオクタン酸） (mg/L)	0.00005			<0.000005	1			<0.000005	1		

北子安配水場系 水質検査結果 (令和3年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (中富451-1)			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.88	0.45	0.68	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.09	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.04	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.013	0.006	0.011	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromokロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.008	0.005	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.032	0.021	0.027	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromोजクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.009	0.006	0.008	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下	0.003	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			22.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	21.3	15.1	17.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	117	81	96	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	208	169	188	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.5	0.7	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.7	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (中富451-1)			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	29.1	12.2	19.9	12

**宮下浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(君津2号井)				給水栓水(山高原306-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.005	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.4	1			8.1	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.031	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.4	1	5.9	5.7	5.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			82	1	83	79	81	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			136	1	180	135	151	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.4	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.3	1	8.3	8.3	8.3	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(君津2号井)				給水栓水(山高原306-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	15.7	16.7	4	24.5	11.2	18.3	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.05	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**皿引浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(皿引取水井)				給水栓水(作木96)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.004	1	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.004	0.005	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.5	1			7.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.023	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.5	1	6.8	6.7	6.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			69	1	69	65	67	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			125	1	156	122	132	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.4	1	8.4	8.3	8.4	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(皿引取水井)				給水栓水(作木96)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.0	14.3	15.1	4	24.5	9.2	18.0	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**小糸大谷浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (小糸1号井)				給水栓水 (君津市シルバーセンター)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.001	1	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.60	0.37	0.49	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.13	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.009	0.006	0.007	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			0.030	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.4	1			9.1	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.119	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.2	1	7.3	7.0	7.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			133	1	126	102	110	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			205	1	200	168	182	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.2	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (小糸1号井)				給水栓水 (君津市シルバーセンター)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.0	15.2	15.7	4	24.5	9.0	17.0	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

白駒配水場系 水質検査結果 (令和3年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (小糸5号井)				給水栓水 (六手35)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.48	<0.02	0.30	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.010	0.008	0.009	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.004	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.025	0.020	0.023	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.008	0.007	0.008	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.04	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			10.6	1			14.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.085	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			9.1	1	17.0	13.1	14.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			139	1	116	89	102	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			222	1	203	168	189	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.7	0.5	0.6	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.1	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (小糸5号井)				給水栓水 (六手35)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	15.6	15.5	15.5	4	25.0	9.5	18.7	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**鎌滝浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (小糸6号井)				給水栓水 (市宿423-2)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.006	1	0.006	0.005	0.006	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.84	1	0.84	0.79	0.81	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	<0.001	0.001	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			6.5	1			7.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.5	1	7.8	6.8	7.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			58	1	64	59	62	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			105	1	146	103	120	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.3	1	8.3	8.2	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (小糸6号井)				給水栓水 (市宿423-2)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.5	15.0	15.6	4	20.0	12.6	16.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**清和市場浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (清和3-2号井)				給水栓水 (平田153-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.004	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.60	0.56	0.59	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.003	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.012	0.009	0.010	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.2	1			9.2	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.123	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.4	1	9.3	8.3	8.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			114	1	84	76	80	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			220	1	152	134	143	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.3	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (清和3-2号井)				給水栓水 (平田153-3)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	15.8	15.4	15.6	4	25.0	10.5	18.4	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**東日笠浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(清和2号井)				給水栓水(奥米316-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.04	1	0.77	<0.02	0.55	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.1	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.005	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.023	0.013	0.018	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.007	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.10	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			12.5	1			10.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.092	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			9.1	1	9.2	8.7	9.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			155	1	117	103	111	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			243	1	219	162	186	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			0.4	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	7.9	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			0.3	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(清和2号井)				給水栓水(奥米316-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	16.0	17.2	4	25.0	8.0	17.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.47	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

市場浄水場系（鹿野山） 水質検査結果 （令和3年度）

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（市場1号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.09	1			0.09	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.020	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.18	<0.06	0.10	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.004	0.003	0.004	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.014	0.008	0.010	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.033	0.020	0.025	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.007	0.005	0.006	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.008	0.004	0.006	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.06	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			13.6	1			13.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.14	1			0.006	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.0	1	7.8	7.6	7.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			132	1	135	125	130	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			215	1	218	200	208	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下			0.4	1	0.5	0.4	0.4	12
47	pH値	5.8～8.6			8.2	1	8.2	8.1	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			3	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（市場1号井）				給水栓水（神野寺公衆トイレ）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.6	15.8	16.9	4	23.2	9.0	16.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.22	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**俵田浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(俵田1号井)				給水栓水(吉野増圧ポンプ場)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.04	<0.02	0.03	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			0.020	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.003	0.006	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.11	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			8.7	1			9.8	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.049	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.4	1	8.2	5.9	6.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			126	1	131	124	127	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			228	1	216	182	206	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.3	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(俵田1号井)				給水栓水(吉野増圧ポンプ場)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	18.0	14.2	16.0	4	27.0	13.0	20.7	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.03	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**川谷浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (川谷1号井)				給水栓水 (久留里大谷441-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.1	1			0.10	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.14	<0.06	0.09	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.008	0.005	0.007	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.18	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.5	1			10.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.093	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.5	1	8.3	6.3	8.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			131	1	144	128	139	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			225	1	224	209	218	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			0.4	1	0.4	<0.3	0.4	12
47	pH値	5.8~8.6			8.1	1	8.1	7.9	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			2	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (川谷1号井)				給水栓水 (久留里大谷441-1)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.5	13.0	15.4	4	26.0	11.0	19.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.21	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**愛宕浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(愛宕1号井)				給水栓水(久留里駅トイレ)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.002	1			0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.20	0.07	0.13	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.16	<0.06	0.10	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.004	0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.015	0.008	0.011	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			7.1	1			9.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.007	1			0.006	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			5.0	1	10.2	9.0	9.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			65	1	81	72	76	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			117	1	160	140	151	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			8.4	1	8.3	8.2	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(愛宕1号井)				給水栓水(久留里駅トイレ)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.0	15.3	15.9	4	28.1	11.0	19.7	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.42	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**山滝野浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水 (山滝野3号井)				給水栓水 (かずさあけぼの保育園)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.004	1	0.008	0.007	0.008	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			1.23	1	0.53	0.47	0.50	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1			<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1			<0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.002	<0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.012	0.005	0.009	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.004	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.08	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			8.8	1			9.9	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.007	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			7.7	1	9.2	8.3	8.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下			149	1	124	119	121	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			226	1	204	184	193	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			<0.3	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			7.7	1	8.2	8.2	8.2	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			0.3	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水 (山滝野3号井)				給水栓水 (かずさあけぼの保育園)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	17.0	16.0	16.6	4	26.5	9.5	19.5	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.04	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

大戸見浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(大戸見2号井)				給水栓水(稲鹿公会堂)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.07	<0.02	0.05	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.12	1			0.10	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1			0.02	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.20	<0.06	0.10	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.010	0.006	0.008	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.09	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			9.2	1			10.3	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.072	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			6.4	1	8.7	8.5	8.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			92	1	95	88	92	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			167	1	172	157	164	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			0.3	1	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8~8.6			7.8	1	8.1	8.0	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			1	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(大戸見2号井)				給水栓水(稲鹿公会堂)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	16.5	15.0	15.8	4	28.0	8.0	18.1	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.47	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

坂畑浄水場系 水質検査結果 (令和3年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水(坂畑3号井)				給水栓水(香木原263-4)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下			0	1	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	0.003	0.002	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			0.02	1	0.09	0.07	0.08	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.28	1	0.14	0.14	0.14	4
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.14	1			0.06	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.35	0.10	0.24	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.007	0.004	0.006	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.021	0.013	0.018	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.007	0.004	0.006	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.001	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	0.060	0.030	0.043	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.12	1			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			52.4	1			25.5	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.073	1			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下			8.5	1	17.0	14.6	15.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下			120	1	118	105	111	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			296	1	239	213	223	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下			1.0	1	0.5	0.3	0.4	12
47	pH値	5.8~8.6			8.2	1	8.2	7.9	8.1	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下			9	1	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水(坂畑3号井)				給水栓水(香木原263-4)			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	19.8	9.0	14.8	4	24.0	10.0	18.0	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.61	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

**蔵玉配水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (蔵玉増圧ポンプ場)			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.09	0.05	0.08	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.13	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.05	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.37	0.08	0.26	8
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.006	0.004	0.005	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.004	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.016	0.010	0.013	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.005	0.003	0.004	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.04	0.040	0.040	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			23.6	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	16.7	14.0	15.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	112	104	109	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	233	192	215	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジオキシシン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.4	0.4	0.4	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.9	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (蔵玉増圧ポンプ場)			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	25.0	11.0	18.2	12

**かずさ配水場系 水質検査結果 (令和3年度)**

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (大野台540)			
			最大	最少	平均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.84	0.43	0.68	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.08	1
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.014	0.006	0.011	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.008	0.005	0.007	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.035	0.022	0.028	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.010	0.007	0.008	4
30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下	0.003	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			18.7	1
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			<0.005	1
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	20.4	15.1	17.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	118	81	95	4
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	201	161	179	4
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.5	0.7	12
47	pH値	5.8~8.6	8.0	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (大野台540)			
			最大	最少	平均	回数
1	水温 (°C)	—	27.0	7.6	19.0	12